



Nazwa obwodu	Zabezpieczenie	Moc zainst.(obl.)	Numer obwodu
Lokalizacja	Przewód	Przekrój	Długość
WLZ z rozdzielnic ZL	FRX 303 63A	6,5	ZL
---	YKYzo	5x6	--
Zasilanie rozdzielnic	R301 10A	--	RS/1
zasilajqco sterowniczej	YKY	--	--
Obw. gniazd 230V	P312 30mA 16A AC	2,0	RS/4
wewnqtrz rozdzielnic RS	YDY	3x2,5mm <sup>2</sup>	--
Sterowanie oświetleniem	--	--	--
ZEWNEŹRZNYM	YDYpzo	5x1,5	--
---	S301 B6	--	--
---	YDYpzo	5x1,5	--
Obw. oświetlenia ogólnego	S301 B10	1	RS/6
oświetlenie zewnqtrznie	YKY	3x2,5mm <sup>2</sup>	30

Dział odp.		Kierownik techniczny	
EL KIBORT Adadrn Kibort, 82-110 Sztutowo ul. Królka 2		Adarn Kibort	
Wykonł		mgr inż. Adam Kibort nr upr. . POM/0009/PWOE/12	
Zatwierdził		mgr inż. Michał Mikolajczyk nr upr. . POM/0206/PWOE/13	
Tytuł		Rodzaj dokumentu	
Schemat rozdzielnic zasilajqco sterowniczej		Projekt wykonawczy	
Tytuł zadania:		Tytuł dokumentu	
BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W OBRĘBIE MIEJSCOWOŚCI SZTUNSKA WIEŚ, NOWA WIEŚ I ZAJEZDZIE		BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ	
Adres:		Zmiana	
Sztunska Wieś, dz. nr 89/15, 78, 127/2, 316, 332 obr. ewid. - Nowa Wieś		---	
Data		Arkusz	
05-2017		E-1	
---		---	
---		---	

1 2 3 4 5 6 7 8

A B C D E F

A3